



ООО ЗССС «ОСНОВА»
140208, Московская область, г. Воскресенск, Хорловский переезд, д.3

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПЦ 500 ZAMESOV

ГОСТ 31108-2020

№ 2906-494

Дата изготовления/упаковки	27.06.2023
Потребитель, адрес	ООО "Нобетек"
Кол-во (кг)	21000
Класс прочности	42,5
Прочность на сжатие в возрасте 2-х суток	20 МПа
Добавки (шлак, опок)	не более 5%
Прочность в проектном возрасте 28 суток	50 МПа
Удел. эффект. активность естественных радионуклидов	79+-14Бк
Гарантийный срок хранения	7 мес.

Выдан «03» июля 2023 г.

Технический директор

Начальник лаборатории


Жариков А.А.

Осипова Г.В.
